



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

OSVEDČENIE O SKÚŠKE Č. 13/04-A121-Z1.1

Verzia 1.sk

Počiatočná skúška typu výrobku (ITT) vzhľadom na funkčné charakteristiky podľa DIN EN 14351-1 : 2010 „Okná a dvere. Norma pre výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vchodové dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu – nemecké vydanie EN 14351-1:2010“

Objednávateľ

craftsmen WinDoor
 Kreuzstraße 108 - 110
 44137 Dortmund

STORO s.r.o.
 Nádražní 864/1
 Luboš Surák

Konstrukcia

Dovnútra sa otvárajúce 1-, 2- a 3-krídlivé okno a 1- a 2-krídlivé zasklené dvere bez/ so sklopným krídlom, rohové, šikmé, kruhové alebo segmentové oblúk, bez/ s pevným zasklením alebo netransparentnými výplňami v parapetnej oblasti, svetlík alebo bočný diel, ako jednodielny alebo viacdielny okenný/dverný prvok Profílový systém min. IV 56 z masívneho dreva, objemová hmotnosť min.350 kg/m³; Tesnenia, okapnice a kovania podľa príručky k systému

Označenie výrobku

CE-plus drevené okno IV 56, IV 63, IV 68, IV 78, IV 88, IV92, IV 110

Výrobné rozmery

Veľkosť krídla do 2,9 m², výška a šírka krídla podľa kovania, výška prvku so svetlíkom do 3,2 m, šírka prvku neobmedzená zo spojených, max. 1,25 m širokých a podľa prvku vysokých bočných dielov, vždy bez/s ďalšími otvorovými prvkami

Klasifikácia

Odborný posudok č. 13/04-A121-G1



- EN 1026 Pripustnosť vzduchu EN 12207 trieda 4
- EN 1027 Odolnosť proti hnanému dažďu (1- a 2-kr.) EN 12208 trieda 9A
3-kr. okno s otváracím stredným dielom (= štulpové krídlo) trieda 7A
- EN 12211 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom, 1-kr. EN 12210 trieda C5
2-/3-kr. okno / 2-kr. zasklené dvere podľa veľkosti a stĺpik/priečnik podľa rozmeru/zosilnenia do triedy C5
- Rázová pevnosť, zaťaženie zvonka EN 13049 trieda 2
zaťaženie zvnútra, podľa zasklenia do triedy 5
- Nosnosť bezpečnostných zariadení EN 14351-1 ods. 4.8 splnené.

Platnosť

31.12.2021

Matthias Demmel

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Riaditeľ skúšobného úradu

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490



Stephanskirchen
 11.04.2013

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Christoph Geiger
 Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Úradník

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr.156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33
 Notified Body
 No. 1644

STORO s.r.o. - Nádražní 864/1 - Luboš Surák - Slovakia

STORO s.r.o. - Nádražní 864/1 - Luboš Surák - Slovakia